

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	12月4日	12月4日
採取時刻	12:00	12:20
Cs-134(約2年)	5,200	600
Cs-137(約30年)	17,000	1,900
全	22,000	3,200
H-3(約12年)	350	960

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

