

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
採取日	10月22日	10月22日	10月22日	10月22日	10月22日			
採取時刻	11:00	11:05	11:15	11:25	11:35			
全	230,000	54	35	61	ND(18)			
H-3(約12年)	290,000	370	220	230	2,100			

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

