

< 参 考 資 料 >  
 2 0 1 6 年 4 月 3 日  
 東京電力ホールディングス株式会社

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日
採取時刻	11:00	9:40	10:50	9:45
Cs-134(約2年)	380	81	210	16
Cs-137(約30年)	1,800	400	920	79
全	2,400	710	3,600	130
H-3(約12年)	1,100	1,100	260	190

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

