

# 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（揚水井）

< 参考資料 >  
平成25年11月14日  
東京電力株式会社

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井							
	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	11月12日	11月12日	11月12日	11月12日	11月12日	11月12日	11月12日	11月12日
採取時刻	10:07	10:12	10:16	10:21	10:25	10:28	10:40	10:45
全β	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)
H-3(約12年)	28	120	610	69	76	280	460	740

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

<参考> 前回公表までの最高値 単位:Bq/L [ ]内は採取日

	No.5	No.6	No.7	No.8
全β	ND	ND	ND	ND
H-3(約12年)	41 [11/5]	160 [10/22]	570 [9/4]	71 [9/3]

	No.9	No.10	No.11	No.12
全β	ND	ND	ND	ND
H-3(約12年)	67 [11/5]	330 [9/1,9/2]	480 [10/22,11/5]	910 [9/1]

