福島第一１号機記録計チャートリスト
（平成２３年３月１１日～記録計電源停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】
〇：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

※1　プラント運転中のため記録計（チャート）は動いていない

No	記録計名称	公表済
1	原子炉圧力(広帯域)/原子炉水位	〇
2	原子炉水位(広帯域)/原子炉水位(燃料域)	〇
3	原子炉圧力(狭帯域)/タービン入口蒸気流量	〇
4	原子炉圧力(広帯域)	〇
5	原子炉格納容器圧力/圧力抑制室差圧	〇
6	原子炉格納容器圧力	〇
7	D/W N2 FLOW / PRESSURE(ドライウェル圧力/メークアップN2流量)	〇
8	D/W PRESSURE(原子炉格納容器圧力)	〇
9	サプレッションプール水温度(A)	〇
10	サプレッションプール水温度(B)	〇
11	CS P'P(B) FLOW(CS(B)ポンプ流量)	〇
12	HPCIポンプ流量･CS(A)ポンプ流量	〇
13	SHC/IC/FPC/CCS TEMP	〇
14	原子炉格納容器フランジ温度/原子炉圧力容器ステム温度	〇
15	VESSEL TEMP(原子炉圧力容器温度)	〇
16	D/W ATOMS TEMP(D/W HVH廻り温度)	〇
17	排気筒放射線モニタ（1.下流/2.上流）	〇
18	排気筒高レンジ放射線モニタ/原子炉建屋ストームポンプ出口放射線モニタ	〇
19	IRM CH12 or APRM CH2/IRM CH11 or APRM CH1	〇
20	IRM CH16 or ROD BLOCK CH8/IRM CH15 or APRM CH4	〇
21	IRM CH14 or ROD BLOCK CH7/IRM CH13 or APRM CH3	〇
22	IRM CH18 or APRM CH6/IRM CH17 or APRM CH5	〇
23	原子炉再循環ポンプA/B入口温度	〇
24	格納容器雰囲気監視系放射線モニタ(CH-C/A)	〇
25	格納容器雰囲気監視系放射線モニタ(CH-D/B)	〇
26	非常用ガス処理系排気放射線モニタ(CH-A/B)	〇
27	原子炉建屋換気系放射線モニタ(CH-A/B)	〇
28	原子炉給水流量/主蒸気流量	〇
29	MSIV LEAK TEMPERATURE(MSIVリーク温度)	〇
30	SAFETY/BLOW DOWN TEMP(SAFETY&BLOW DOWN VALVE温度)	〇
31	原子炉ウェル水位	※1
32	SUPPRESSION CHAMBER LEVEL(サプレッションプール水位)	※1
33	エリア放射線モニタ CH.1～15	◎
34	エリア放射線モニタ CH.16～31	◎
35	HPCI Tb BRG/OIL TEMP（高圧注水系タービン軸受温度）	◎
36	COOLING WATER SYS TEMP（冷却水温度）	◎
37	RFP 1A･1B･1C TEMP（原子炉給水ポンプ1A,1B,1C温度）	◎
38	Tb 伸び･伸び差･温度（主タービン温度/伸び/伸び差）	◎
39	復水器循環水出入口温度	◎
40	MS TO HP Tb TEMP	◎
41	SWP/CCSW/CWP TEMP	◎
42	PLR MG A TEMPERATURE	◎
43	PLR MG B TEMPERATURE	◎
44	PLR PUMP TEMPERATURE	◎
45	GEN & Tb OIL TEMP	◎
46	TRANSF &GEN TEMP	◎
47	GEN LEADS & Tb TEMP	◎
48	リコンバイナー各部温度	◎
49	リコンバイナー各部温度	◎
50	固定子冷却水電導度	
51	弁グランド部漏洩温度（弁グランドリーク温度）	◎
52	排ガス再結合器入口/出口H2濃度	
53	原子炉格納容器機器ドレンサンプポンプ出口放射線モニタ/原子炉格納容器床ドレンサンプポンプ出口放射線モニタ	◎
54	水素･酸素注入流量/OG系再結合器 出口酸素濃度	
55	AREA TEMP MONITOR	◎
56	格納容器内温度	
57	圧力抑制室温度	
58	弁グランドリークオフライン温度	
59	SHCポンプ(A)振動	◎
60	SHCポンプ(B)振動	◎

福島第一1号機記録計チャートリスト
（平成23年3月11日～記録計電源停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】
○：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

※1　プラント運転中のため記録計（チャート）は動いていない

No	記録計名称	公表済	No	記録計名称	公表済
61	RFP(A)振動	◎	91	1Bディーゼルストームサンプ放射線モニタ	◎
62	RFP(B)振動	◎	92	GEN ROTAR WINDING TEMP	◎
63	RFP(C)振動	◎	93	TB VIBRATION #1BRG～#3BRG	◎
64	排ガス減衰タンク出口放射線モニタ	◎	94	TB VIBRATION #4BRG～#6BRG	◎
65	排ガス復水器出口放射線モニタ	◎	95	TB VIBRATION #7BRG～#9BRG	◎
66	排ガス復水器出口リニア放射線モニタ	◎	96	サプレッションチェンバ水素濃度	◎
67	原子炉補機冷却系ポンプ入口ヘッダー放射線モニタ/サービス水放水口放射線モニタ	◎	97	ドライウェル水素濃度	◎
68	非常用復水器ベント放射線モニタ	◎	98	排ガス抽出器出口流量	
69	MAIN STEAM LINE RAD(主蒸気管放射線モニタA～D)	◎	99	活性炭出口放射線モニタA,B	◎
70	HPCI Tb VIBRATION (HPCI タービン振動計)	◎	100	復水器ホットウェル水位 COND H/Wレベル	◎
71	CUWフィルター(A)(B)差圧記録計	◎	101	CAMS水素酸素モニタ記録計	◎
72	CUWデミ(A)(B)差圧	◎	102	タービン衛帯蒸気排ガス放射線モニタ	◎
73	CUWフィルター出口圧力/CUWフィルター出口流量	◎	103	1号 系統電圧,周波数	◎
74	再循環ポンプ(A)/(B)流量	◎	104	CUW非再生熱交換器出口PH	◎
75	原子炉炉心流量/原子炉炉心差圧	◎	105	原子炉水溶存酸素/ CUW F/D出口導電率	◎
76	SRM LEVEL	◎	106	TCWサージタンク水位	◎
77	復水貯蔵タンク出口電導度	◎	107	排ガス予熱器入口流量	◎
78	COND STORAGE TANK LEVEL	◎	108	フィルタースラッジ貯蔵タンク(A)/(B)水位	
79	復水脱塩塔入口母管差圧	◎	109	SPENT RESIN TANK(A)/(B) LEVEL(使用済樹脂貯蔵タンク(A)/(B)水位)	
80	復水脱塩装置出口導電率	◎	110	フィルタースラッジサージタンク液位/復水使用済樹脂貯蔵タンク	
81	CONDENCER(A) HOT WELL CONDUCT (H/W 導電率)	◎	111	廃液濃縮器(A)出口加熱蒸気電導度	
82	復水(A2)(B2)出口導電率	◎	112	WN TANK LEVEL (廃液中和タンク液位)	
83	D/W EQUIP/DRAIN,FLOOR/DRAIN,COOLER/DRAIN FLOW	◎	113	液体廃棄物放出口放射線(1号RWモニタ)	
84	SPEED CAM POS / BPV CAM POS	◎	114	SD TANK A/B カナル放出流量計	
85	原子炉格納容器露点温度	◎	115	FSA TANK (A)(B) LEVEL	
86	格納容器内酸素濃度	◎	116	LAD TANK (A)(B) LEVEL	
87	GEN WATTS	◎	117	FCO TANK LEVEL (床ドレン収集タンク液位)	
88	OFF GAS TO STACK FLOW	◎	118	WSA TANK(A)(B) LEVEL (廃液サンプルタンク水位)	
89	COND DISSOLVED O2 (給復水系溶存酸素)	◎	119	W/DEMI 出口導電率	
90	取水口温度		120	W/F FLOW	

福島第一１号機記録計チャートリスト
（平成２３年３月１１日～記録計電源停止まで）

平成26年12月16日現在

※1　プラント運転中のため記録計（チャート）は動いていない

【凡例】
○：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済
121	WCO TANK/WSU TANK LEVEL	
122	FUEL POOL FILTER-A OUTLET FLOW	
123	FUEL POOL FILTER-B OUTLET FLOW	
124	FPC FILTER ΔP	
125	LAD TANK (C) LEVEL	
126	SUMP PUMP OPERECO (A)	
127	SUMP PUMP OPERECO (B)	
128	シャワードレンタンク(A)(B)レベル	
129	WCO TANK/F/D FILTER 出口電導度	
130	サンプポンプオペレコ	
131	FPC F/D A/B出入口導電率	
132	H/U(脱湿器温度)TEMP	
133	H/U 露点温度（吸着塔入口露点温度）	◎
134	H/U 空間吸着塔温度	
135	工変受電用電力計	
136	H/U サンプオペレコ	
137	CONDEMI No.1～3 DT FLOW(No.1～3脱塩塔入口流量)	
138	CONDEMI No.4～6 DT FLOW(No.4～6脱塩塔入口流量)	
139	脱塩塔出口導電率	
140	H/U 排ガス流量	◎
141	CRDポンプ入口温度	
142	建屋サンプ海水検出装置導電率	
143	D/W EQ,FL SUMP LEVEL(D/W床ドレンサンプレベル/D/W機器ドレンサンプレベル)	○
144	再生塔導電率	
145	復水前置ろ過装置差圧/ 復水脱塩系･復水ろ過系差圧	◎
146	HFF (A) FLOW/LEVEL	
147	再循環ポンプ(A)振動	◎
148	再循環ポンプ(B)振動	◎
149	1号機放水口放射線モニタ	

福島第一2号機記録計チャートリスト
（平成23年3月11日～記録計電源停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】
○：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済	No	記録計名称	公表済
1	REACTOR LEVEL(原子炉水位)	○	31	REAC STM FLOW/FDW FLOW(主蒸気流量/給水流量)	○
2	REAC PRESS REAC LEVEL	○	32	RELIEF &SAFETY VLVS LEAKAGE TENPS(安全弁/逃がし安全弁/主蒸気隔離弁漏洩検出)	○
3	OPEN VESSEL WATER LEVEL	○	33	AREA RAD MONITORS(CH.1～24)	
4	REACTOR PRESS	○	34	AREA RAD MONITORS(CH.25～33)	◎
5	REAC PRESS TURB STM FLOW	○	35	COOLNG WTR PUMP BRG TEMP	◎
6	DRYWELL PRESS	○	36	CONDENSATE TEMP	◎
7	DRYWELL MAKE-UP N2 FLOW/PRESS	○	37	主タービン温度/伸び/伸び差	◎
8	DRYWELL TORUS PRESSURE	○	38	RFP-T 2A ECC･VIB/SPEED(RFP-T(A)軸振動･偏心/回転数)	◎
9	SUPPRES CHAMB LEVEL	○	39	RFP-T 2B ECC･VIB/SPEED(RFP-T(B)軸振動･偏心/回転数)	◎
10	ESS-Ⅰサプレッションプール水温度	○	40	主タービン 第1,第2軸振動/回転数	◎
11	ESS-Ⅱサプレッションプール水温度	○	41	主タービン 第3,第4軸振動/回転数	◎
12	RHR FLOW(RHR系統流量)	○	42	主タービン 第5,第6軸振動/回転数	◎
13	HPCI FLOW(HPCI系統流量)	○	43	主タービン 第7,第8軸振動/回転数	◎
14	CS A FLOW(CS(A)系統流量)	○	44	主タービン 第9,第10軸振動/回転数	◎
15	CS B FLOW(CS(B)系統流量)	○	45	T/D RFP 2A,2Bベアリング温度	◎
16	RCIC FLOW(RCIC系統流量)	○	46	M/D RFP A/B BRG TEMP	◎
17	RHR AND FUEL POOL TEMPS	○	47	LPCP･HPCP BRG TEMP	◎
18	REACTOR VESSEL SHELL & FLANGE TEMPS	○	48	MAIN STM･CONDENSATE TEMPERATURE	◎
19	REACTOR VESSEL TEMPERATURS	○	49	RECIRC A/B PUMP/MOTER TEMP	◎
20	DRYWELL ATMOS TEMPERATURE	○	50	HPCI Tb / PUMP BRG TEMP	◎
21	格納容器温度	○	51	Tb BRG / GEN WINDING TEMP	◎
22	SRNM ch.A/C,APRM ch.A/C	○	52	IPB TEMP	◎
23	SRNM ch.B/D,APRM ch.B,RBM ch.B	○	53	GEN WATT	◎
24	SRNM ch.E/G,APRM ch.E,RBM ch.A	○	54	復水脱塩塔出口導電率	
25	SRNM ch.F/H,APRM ch.D/F	○	55	再生系廃液導電率	
26	RECIRC PUMP A & B SUCTION TEMP	○	56	CONDUCTIVITY CDS-1	
27	格納容器雰囲気放射線モニタA･C	○	57	Tb BRG TEMP	◎
28	格納容器雰囲気放射線モニタB･D	○	58	GEN ROTOR WIND'G TEMPERATURE	◎
29	非常用ガス処理系排ガス放射線モニタ	○	59	弁グランド部漏洩温度	◎
30	原子炉建屋換気系放射線モニタ	○	60	格納容器内ドレンサンプ放射線モニタ	◎

福島第一2号機記録計チャートリスト
（平成23年3月11日～記録計電源停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】
○：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済	No	記録計名称	公表済
61	CUWP'P MTR WIND'G TEMP(CUWポンプモータ巻線温度)	◎	91	SRNMフィルタードペリオドE/G	◎
62	D/W TEMP(格納容器温度)		92	SRNMフィルタードペリオドF/H	◎
63	S/P TEMP		93	COND PURIFIC SYST OUTLET FLOW	◎
64	D/W内弁グランド部漏洩温度		94	MAIN CONDENSER 2A CONDUCTIVITY	◎
65	D/W内弁グランド部漏洩温度		95	MAIN CONDENSER 2B CONDUCTIVITY	◎
66	AREA TEMP	◎	96	COND DISSOLVED O2/FEED WATER DISSOLVED H2(復水･給水溶存酸素/給水溶存水素)	◎
67	復水前置ろ過器A出口流量 液位		97	MAIN CONDENSER 2C CONDUCTIVITY	◎
68	復水前置ろ過器B出口流量 液位		98	CS TANK CONDUCTIVITY/COND.EFFLV.POLISH	◎
69	RCWサージタンク水位/TCWサージタンク水位	◎	99	COND H/W LEVEL	◎
70	PLR PUMP(A)VIBRATION	◎	100	CS TANK LEVEL	◎
71	PLR PUMP(B)VIBRATION	◎	101	SUMP TANK RAD MON(サンプタンク放射線モニタ)	◎
72	CF CONDEMI DEF PR	◎	102	DRYWELL O2(OXYGEN)	◎
73	PLR-INV冷却装置冷却水温度	◎	103	D/W DEW POINT TEMP(格納容器内露点温度)	◎
74	PLR-INV冷却装置冷却水流量	◎	104	排ガス再結合器A温度	◎
75	主蒸気管放射線モニタ	◎	105	排ガス再結合器B温度	◎
76	排ガス減衰タンク出口放射線モニタ	◎	106	SJAE DISCH FLOW	◎
77	活性炭ホールドアップ装置出口放射線モニタ	◎	107	OFF GAS FILTER INLET FLOW	◎
78	排ガス復水器出口リニア放射線モニタ	◎	108	CUWろ過脱塩器A/B出口流量	
79	排ガス復水器出口放射線モニタ	◎	109	排ガス水素濃度	
80	SERVICE WTR / CL COOL WTR RAD MON	◎	110	脱湿塔温度	
81	タービン建屋換気系放射線モニタA,B	◎	111	吸着塔温度	
82	タービン衛帯蒸気排ガス放射線モニタ	◎	112	H/U 吸着塔入口露点温度	◎
83	HPCIタービン軸受振動	◎	113	主タービン偏心･回転数	◎
84	格納容器クーラドレン流量	◎	114	FPC F/D 入口,F/D出口(A),(B)導電率	
85	CUW F/D 入口導電率,CUW F/D (A)(B) 出口導電率	◎	115	FPC F/D (A) FLOW	
86	D/W EQ/FLOOR SUMP FLOW	◎	116	FPC F/D (B) FLOW	
87	RECIRCULATION FLOW	◎	117	OG抽出器出口流量	
88	CORE PRESSURE DROP/JET PUMP TOTAL FLOW	◎	118	OG FLOW(H/U 排ガス流量)	◎
89	SRNMフィルタードペリオドA/C	◎	119	PCV FLOOR DRAIN SUMP LEVEL	○
90	SRNMフィルタードペリオドB/D	◎	120	原子炉水溶存酸素	◎

福島第一2号機記録計チャートリスト
（平成23年3月11日～記録計電源停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】
〇：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済
121	スクリーン水位差	
122	CAMS 酸素濃度	◎
123	CAMS 水素濃度	◎
124	EHC OIL TANK LEVEL(高圧制御油タンクレベル)	◎
125	CRD駆動水加熱器エレメント温度	
126	タービン建屋換気系放射線モニタC	◎
127	CAMSプロセス値	◎
128	気圧･気温･湿度計	◎
129	日射･放射収支･雨量	◎
130	風向風速(10m)	◎
131	風向風速(95m)	◎
132	モニタリングポスト(高線量)	〇
133	モニタリングポスト(高線量)	〇
134	モニタリングポスト(低線量)	〇
135	モニタリングポスト(低線量)	〇
136	M/D RFP (A) 軸受振動	
137	M/D RFP (B) 軸受振動	
138	T/D RFP (A) 軸受振動	
139	T/D RFP (B) 軸受振動	
140	HPCP (A) 軸受振動	
141	HPCP (B) 軸受振動	
142	HPCP (C) 軸受振動	
143	RHRAポンプ振動	
144	RHRDポンプ振動	
145	RHRBポンプ振動	
146	RHRCポンプ振動	
147	原子炉水 PH	◎
148	FSTR廃スラッジタンク液位	
149	廃樹脂貯蔵タンク液位	
150	液体廃棄物放出口放射線モニタ	

No	記録計名称	公表済
151	廃スラッジタンク液位	
152	WC TANK・WSU TANK LEVEL(廃液収集/廃液サージタンク液位)	
153	W/F FLOW	
154	廃液脱塩装置/床ドレン電導度	
155	WSA TANK A/B LEVEL(廃液サンプルタンクA/B液位)	
156	床ドレン収集タンク液位	
157	床ドレンサンプルタンクA/B液位	
158	洗浄廃液タンクA/B液位	
159	廃液中和タンクレベル	
160	SUMP PUMP OPE・RECO (A)	
161	SUMP PUMP OPE・RECO (B)	
162	CUW PHASE SEPARATOR(A)/(B) LEVEL	
163	建屋サンプ海水検塩装置電導度計	
164	NEW FSTR WSS TANK・SR TANK LEVEL(廃樹脂/廃スラッジ貯蔵タンク水位)	
165	2L 電圧、周波数	◎
166	廃スラッジ類排出タンク/廃棄物移送容器液位	
167	水素･酸素流量	
168	復水脱塩塔入口流量 (1) (2)	
169	復水脱塩塔入口流量 (3) (4)	
170	復水脱塩塔入口流量 (5) (6)	
171	復水脱塩塔入口流量 (7) (8)	
172	EECW冷却水供給温度/外気温度	
173	EECW空気冷却器管束出口温度	
174	RHR蒸気漏えい監視盤	
175	2号機放水口放射線モニタ	

福島第一3号機記録計チャートリスト

（平成23年3月11日～記録計電源停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】

○：HPなどでこれまでに公表済

◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済

●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済	No	記録計名称	公表済
1	原子炉水位	○	31	原子炉建屋換気系放射線モニタ	○
2	原子炉水位	○	32	主蒸気流量/給水流量	○
3	原子炉水位/原子炉圧力	○	33	安全弁･逃し弁･漏洩温度	○
4	原子炉水位	○	34	D/W弁グランド部漏洩温度	○
5	原子炉圧力	○	35	サンプ放射線モニタ	
6	タービン蒸気流量/原子炉圧力	○	36	エリア放射線モニタ(1～20)	
7	原子炉格納容器圧力	○	37	エリア放射線モニタ(21～43)	
8	原子炉格納容器窒素圧力/原子炉格納容器窒素供給流量	○	38	冷却水復水系温度	
9	原子炉格納容器窒素圧力	○	39	主蒸気，復水温度	
10	圧力抑制室水位（定検時）	○	40	HPCP-LPCP軸受温度	
11	ESS-Iサプレッションプール水温度	○	41	T-RFP A/B軸受温度	
12	ESS-Ⅱサプレッションプール水温度	○	42	SWP/CWP軸受温度	
13	RHR A･炉心スプレイ系A･高圧注水系流量	○	43	PLR M-G SET A/B軸受温度	
14	RHR B･炉心スプレイ系B･RCIC流量	○	44	PLR M-G SET 巻線温度	
15	M-RFP,炉心スプレー,FPC熱交換軸受温度	○	45	PLRP'PA/B温度	
16	原子炉圧力容器/フランジ温度	○	46	HPCI系タービン温度	
17	原子炉圧力容器表面温度	○	47	RHR系温度	
18	格納容器温度	○	48	タービン発電機軸受温度(GEN固定子巻線温度)	
19	格納容器温度	○	49	発電機，励磁機巻線温度	
20	主排気筒･タービン建屋換気系放射線モニタ(IC)	○	50	発電機電力	
21	主排気筒放射線モニタ(SIN)	○	51	Tb-GEN機軸受メタル温度	
22	SRNM(A/C),APRM(A/C)	○	52	C/D 廃液電導度	
23	SRNM(B/D),APRM(B),RBM(B)	○	53	C/D電導度	
24	SRNM(E/G),APRM(E),RBM(A)	○	54	固定子冷却水電導度	
25	SRNM(F/H),APRM(D/F)	○	55	機器ドレンサンプ，床ドレンサンプ，廃液収集タンク電導度	
26	再循環(A)入口温度/再循環(B)入口温度	○	56	発電機，界磁巻線温度	
27	格納容器雰囲気放射線モニタ(D/W,S/C)A･C	○	57	VGL温度	
28	格納容器雰囲気放射線モニタ(D/W,S/C)B･D	○	58	CRヒータエレメント温度	
29	非常用ガス処理系放射線モニタ(IC)	○	59	ALAP建屋サンプポンプ運転記録	
30	非常用ガス処理系放射線モニタ(SIN)	○	60	MS漏洩検出/温度(1)	

福島第一3号機記録計チャートリスト
（平成23年3月11日～記録計電源停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】
○：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済
61	MS漏洩検出/温度(2)	
62	RCWサージタンク水位/TCWサージタンク水位	
63	格納容器露点温度	
64	原子炉再循環ポンプ A 振動計	
65	原子炉再循環ポンプ B 振動計	
66	主タービン(第1,2)軸受軸振動/回転数	
67	主タービン(第3,4)軸受軸振動/回転数	
68	主タービン(第5,6)軸受軸振動/回転数	
69	主タービン(第7,8)軸受軸振動/回転数	
70	主タービン(第9,10)軸受軸振動/回転数	
71	主タービン偏心,回転数,加減弁総開度,バイパス弁総開度	
72	主タービン温度/伸び/伸び差	
73	RFP-T A 振動/偏心･回転数	
74	RFP-T B 振動/偏心･回転数	
75	排ガス予冷器出口線形放射線モニタ(F)	
76	SGTS流量	
77	タービン衛帯蒸気排ガス放射線モニタ(A)(B)	
78	主蒸気管放射線モニタ	
79	活性炭ホールドアップ塔出口放射線モニタ(A)(B)	
80	排ガス予冷器出口放射線モニタ(C)(D)	
81	活性炭ホールドアップ塔入口放射線モニタ(E)	
82	タービン建屋換気系放射線モニタ(SIN)	
83	液体放射線モニタ	
84	HPCI タービン振動	
85	CUW F/D 入口電導度	
86	CUW F/D 出口電導度	
87	D/Wサンプ流量	◎
88	再循環流量	
89	炉心差圧/ジェットポンプ総流量	
90	SRNMフィルタードペリオド A/C	

No	記録計名称	公表済
91	SRNMフィルタードペリオド E/G	
92	SRNMフィルタードペリオド B/D	
93	SRNMフィルタードペリオド F/H	
94	CSTレベル	
95	復水器(A,B,C)ホットウェル水位	
96	復水脱塩装置出口流量･出入口ヘッダー差圧	
97	H/W (A) 出口電導度	
98	H/W (B) 出口電導度	
99	H/W (C) 出口電導度	
100	格納容器酸素濃度	
101	OG再結合器(A)温度	
102	OG再結合器(B)温度	
103	SJAE出口流量	
104	OG予冷器A/B出口温度/サンドF入口温度	
105	OGサンドフィルタ入口流量	
106	OG乾燥器出口温度 H/U装置 A 下部温度	
107	OG乾燥器出口温度 H/U装置 A 中部温度･上部温度	
108	CST出口/C/D出口電導度	
109	CUW F/D (A) 出口流量	
110	CUW F/D (B) 出口流量	
111	復水前置ろ過装置差圧･復水浄化系差圧	
112	系統電圧･周波数	
113	サンドフィルタ入口圧力/粒子フィルタ出口圧力	
114	グラコン出口OG FLOW	
115	OG H2濃度	
116	D/W F/Dサンプレベル/D/W HVHドレン流量	○
117	原子炉水溶存酸素	
118	WN TANKレベル (C/D PNL)	
119	原子炉停止時水位/原子炉水位	
120	CAMS 水素濃度	

福島第一3号機記録計チャートリスト
（平成23年3月11日～記録計電源停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】
○：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済
121	CAMS 酸素濃度	
122	CAMS プロセス値	
123	EHCオイルレベル	
124	D/W E/D サンプレベル	◎
125	格納容器ドレンサンプ出口放射線モニタ	
126	HFF A 出口流量/レベル	
127	HFF B 出口流量/レベル	
128	汚損・風向・風速	
129	M/D RFP (A) 軸受振動	
130	M/D RFP (B) 軸受振動	
131	T/D RFP (A) 軸受振動	
132	T/D RFP (B) 軸受振動	
133	HPCP (A) 軸受振動	
134	HPCP (B) 軸受振動	
135	HPCP (C) 軸受振動	
136	RHRポンプ (C) 軸受振動	
137	RHRポンプ (B) 軸受振動	
138	RHRポンプ (A) 軸受振動	
139	RHRポンプ (D) 軸受振動	
140	給・復水溶存酸素/給水溶存水素	
141	C/D NO.1/2 DT流量	
142	C/D NO.3/4 DT流量	
143	C/D NO.5/6 DT流量	
144	C/D NO.7/8 DT流量	
145	CUW F/D 入口 PH	
146	WC TANK /WSU TANK レベル	
147	廃液サンプルタンク液位	
148	床ドレン収集タンク液位	
149	床ドレンサージタンク液位	
150	凝縮水貯蔵タンク液位(DSタンクレベル)	

No	記録計名称	公表済
151	床ドレンサンプルタンク液位(FSAタンクレベル)	
152	LD TANK (A) (B) レベル	
153	SD TANK (A) (B) レベル	
154	WN TANK (A) レベル	
155	WN TANK (B) レベル	
156	CUW PHS TANK レベル	
157	廃スラッジサージタンク液位	
158	使用済樹脂貯蔵タンク(SRタンク)	
159	廃スラッジ貯蔵タンクA/B液位(WSS TANK レベル)	
160	廃液脱塩器出口/床ドレン脱塩器出口電導度記録計	
161	液体放射線モニタ	
162	サンプポンプ動作記録計A	
163	サンプポンプ動作記録計B	
164	床ドレンカナル放出流量	
165	廃液ろ過器出口流量(W/F出口流量)	
166	床ドレンろ過器出口流量(F/F出口流量)	
167	FPC F/D A/B出口電導度	
168	FPC F/D (A) 出口流量	
169	FPC F/D (B) 出口流量	
170	ALAP排気筒ドレン雑廃水サンプポンプ流量	
171	廃樹脂/廃スラッジ貯蔵タンク液位	
172	CUW ポンプモータ巻線温度	
173	廃スラッジ類排出タンク液位 廃棄物移送容器液位	
174	廃スラッジ類撹拌抜出ポンプ電流	
175	可搬型エリアモニタ	
176	水素・酸素流量記録計	
177	廃液ろ過器差圧/液位/温度	
178	共用所内ボイラー蒸気流量記録計	
179	共用所内ボイラー送気蒸気ヘッダー圧力記録計	
180	共用所内ボイラー給水流量記録計	

福島第一３号機記録計チャートリスト

（平成２３年３月１１日～記録計電源停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】

〇：HPなどでこれまでに公表済

◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済

●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済
181	3号機放水口放射線モニタ	

福島第一４号機記録計チャートリスト
（平成２３年３月１１日～記録計電源停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】
○：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済	No	記録計名称	公表済
1	原子炉水位	○	31	SGTS温度	
2	圧力抑制室水位(定検時監視用)	○	32	OG 温度 (希ガス)	
3	RHR(B),CS(B),RCIC系統流量	○	33	OG 温度 (再結合器)	
4	原子炉残留熱除去系(RHR)温度	○	34	弁ステムリーク温度	
5	非常用ガス処理系放射線(SGTS RAD)モニタ(IC)	○	35	弁ステムリーク温度	
6	非常用ガス処理系放射線(SGTS RAD)モニタ(SCIN)	○	36	トーラス温度 A	
7	原子炉建屋換気系放射線モニタ(R/B ベントモニタ)	○	37	トーラス温度 B	
8	エリアモニタ (1～20)		38	OFケーブル シース温度	
9	エリアモニタ (21～42)		39	MSLリーク検出/温度 (1)	
10	排油ストーム,排水モニタ		40	MSLリーク検出/温度 (2)	
11	MS,FW温度		41	RCW/TCWサージタンク水位	
12	復水温度		42	タービン温度･伸び	
13	Gen界磁巻線温度		43	RFP-T (A) 偏心･回転数/軸振動	
14	T/D BRG温度		44	RFP-T (B) 偏心･回転数/軸振動	
15	CWP,SWP BRG温度		45	偏心/回転数/加減弁開度/BPV開度	
16	M/D BRG温度		46	液体プロセス放射線モニタ	
17	HP,LPCP BRG温度		47	MS モニタ	
18	PLRP'P 温度		48	OG 線形モニタ	
19	RPV温度		49	OG モニタ (減衰管入口)	
20	PLR M/G BRG温度		50	OG モニタ (H/U 吸着塔入口)	
21	HPCI 温度		51	非常用ガス処理系ガス流量	
22	SRVリーク温度		52	衛帯蒸気排ガスモニタ	
23	PLR M/G 巻線温度		53	OG モニタ (H/U 吸着塔出口)	
24	D/W 温度 (格納容器内温度)		54	T/B プレナムモニタ	
25	T-G BRG排油温度		55	RHR(A),CS(A),HPCI流量	
26	T-G BRGメタル温度		56	ドライウェル空気冷却器凝縮水流量/ドライウェル床ドレンサンプ水位	
27	固定子冷却水導電率		57	D/W サンプ FLOW	
28	Gen,IPB,Tr温度		58	CUW F/D 入口/PLRP'P (A)出口導電率	
29	固定子排水温度		59	CUW F/D 出口導電率	
30	Gen出力 (発電機電力 RW)		60	PLR FLOW	

福島第一4号機記録計チャートリスト
（平成23年3月11日～記録計電源停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】
〇：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済	No	記録計名称	公表済
61	PLRP'P 入口温度		91	原子炉水位計	
62	炉心圧力損失/ジェットポンプ合計流量		92	D/W ドレンサンプモニタ（機器、床）	
63	原子炉水位/原子炉圧力		93	D/W 機器サンプレベル	
64	MS FLOW/FW FLOW（主蒸気流量/給水流量）		94	原子炉圧力	
65	タービン蒸気流量/原子炉圧力		95	格納容器圧力	
66	復水出口流量･母管差圧		96	CAMS RAD モニタ（A,C）	
67	CHF/復水母管差圧		97	CAMS RAD モニタ（B,D）	
68	H/W（A）出口導電率		98	T/B プレナムモニタ（I.C）	
69	H/W（B）出口導電率		99	原子炉冷却材ろ過脱塩器入口溶存酸素	
70	H/W（C）出口導電率		100	PLRP'P（A)振動	
71	C/D 出口･CS TANK 出口導電率		101	PLRP'P（B)振動	
72	CS TANK レベル		102	RHRポンプ（C）振動	
73	H/W 水位		103	RHRポンプ（D）振動	
74	給復水溶存酸素		104	RHRポンプ（B）振動	
75	RPVフランジ温度		105	RHRポンプ（A）振動	
76	格納容器圧力		106	T/D RFP（A）振動	
77	原子炉格納容器露点温度		107	T/D RFP（B）振動	
78	原子炉格納容器N2供給圧力/ 格納容器N2供給流量		108	M/D RFP（A）振動	
79	D/W 酸素濃度		109	M/D RFP（B）振動	
80	OG 入口･出口 FLOW		110	HPCP（A）振動	
81	減衰管出口高流量/減衰管出口通常流量		111	HPCP（B）振動	
82	H/U 露点(吸着塔入口露点温度)		112	HPCP（C）振動	
83	D/W H2,O2 モニタ		113	SRNM ペリオド A･E	
84	トーラス H2,O2 モニタ		114	SRNM ペリオド B･F	
85	H2,O2 モニタ（水素･酸素モニタ）		115	SRNM ペリオド C･G	
86	Tb #1,2 軸振動,回転数		116	SRNM ペリオド D･H	
87	Tb #3,4 軸振動,回転数		117	SRNM（A,C)/APRM（A,C）	
88	Tb #5,6 軸振動,回転数		118	SRNM（B,D)/APRM（B)･RBM（B）	
89	Tb #7,8 軸振動,回転数		119	SRNM（E,G)/APRM（E)･RBM（A）	
90	Tb #9,10 軸振動,回転数		120	SRNM（F,H)/APRM（D,F）	

福島第一4号機記録計チャートリスト
（平成23年3月11日～記録計電源停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】
〇：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済
121	EECW空気冷却器管束出口/入口温度	
122	水素･酸素注入流量/OG系再結合器出口酸素濃度	
123	原子炉給水ポンプ出口溶存水素	
124	原子炉冷却材ろ過脱塩器入口PH	
125	RHR熱交換器入口圧力/温度	
126	廃液収集タンク･廃液サージタンクレベル	
127	(W/D)(F/D)廃液脱塩器出口/床ドレン脱塩器出口導電率	
128	廃液サンプルタンク液位	
129	床ドレン収集タンク液位	
130	床ドレンサージタンク液位	
131	凝縮水貯蔵タンク液位	
132	除染廃液ドレンタンクA,B液位	
133	放射性廃棄物出口放射線	
134	系外放出流量	
135	廃液中和タンクレベル(A)レベル	
136	廃液中和タンクレベル(B)レベル	
137	フェイズセパレータタンク(A)(B)レベル	
138	機器ドレンフィルタースラッジ 貯蔵タンクレベル	
139	機器ドレンフィルタースラッジ サージタンクレベル	
140	床ドレンフィルタースラッジ サージタンクレベル	
141	使用済樹脂貯蔵タンクレベル	
142	床ドレンろ過器出口流量	
143	廃液ろ過器出口流量	
144	床ドレンサンプルタンク(A)(B)レベル	
145	FPC F/D出口流量A	
146	FPC F/D出口流量B	
147	サンプ動作記録計（サンプオペレコ）	
148	廃スラッジ貯蔵タンク液位/使用済樹脂貯蔵タンク液位	
149	廃スラッジ類受タンク液位	
150	FPC F/D入口/(A) 出口/(B)出口導電率	

No	記録計名称	公表済
151	排ガス空気エゼクタ出口/排ガス気水分離器出口水素濃度	
152	RFP 出口 PH	
153	復水脱塩装置/RFP 出口電導度	
154	脱塩器入口,(A～H)脱塩器出口電導度	
155	C/D 再生塔廃液電導率	
156	CONDEMI No.A D/T 入口流量(A脱塩器入口流量計)	
157	CONDEMI No.B D/T 入口流量(B脱塩器入口流量計)	
158	CONDEMI No.C D/T 入口流量(C脱塩器入口流量計)	
159	CONDEMI No.D D/T 入口流量(D脱塩器入口流量計)	
160	CONDEMI No.E D/T 入口流量(E脱塩器入口流量計)	
161	CONDEMI No.F D/T 入口流量(F脱塩器入口流量計)	
162	CONDEMI No.G D/T 入口流量(G脱塩器入口流量計)	
163	CONDEMI No.H D/T 入口流量(H脱塩器入口流量計)	
164	CUW F/D (A) 出口流量	
165	CUW F/D (B) 出口流量	
166	CRDポンプ入口温度	
167	CHF(A)入口流量	
168	CHF(B)入口流量	
169	トリチウム補集槽出口露点	
170	4号機放水口放射線モニタ	
171	HPCI タービン振動	

福島第一5号機記録計チャートリスト
（平成23年3月11日～冷温停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】
○：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済	No	記録計名称	公表済
1	原子炉水位（広帯域）/（燃料域）	○	31	原子炉建屋換気系放射線モニタ(A･B)	○
2	原子炉圧力/原子炉水位	○	32	格納容器内弁ステム漏洩温度	○
3	原子炉水位（広帯域）/（燃料域）	○	33	格納容器内弁ステム漏洩温度	○
4	原子炉水位（停止域）	○	34	安全弁･逃し弁漏洩温度	○
5	原子炉圧力	○	35	主蒸気流量/給水流量	○
6	原子炉圧力/タービン蒸気流量	○	36	残留熱除去系温度	○
7	格納容器圧力	○	37	エリア放射線モニタ CH.1～20	
8	格納容器/圧力抑制室圧力	○	38	エリア放射線モニタ CH.21～42	
9	PCV補給用窒素供給流量/ドライウェル窒素圧力	○	39	サンプタンク放射線モニタ	
10	圧力制御室水位	○	40	主タービン温度･伸び･伸び差	
11	圧力抑制室水温度 A	○	41	高圧･低圧復水ポンプ軸受温度	
12	圧力抑制室水温度 B	○	42	RFP軸受温度	
13	RHR(A)/CS(A)系統流量	○	43	T/B･R/B用冷却水及び海水ポンプ軸受温度	
14	RHR(B)/CS(B)/HPCI流量	○	44	主蒸気復水及びM/DRFP軸受温度	
15	RCIC系統流量	○	45	再循環ポンプ及び駆動モータ温度記録計	
16	使用済燃料貯蔵プール水温度	○	46	PLR M-GセットA/B軸受温度	
17	復水及びFPC･HVH温度	○	47	PLR M-GセットA/B巻線温度	
18	原子炉圧力容器フランジ温度	○	48	高圧注水系タービン温度	
19	原子炉圧力容器表面温度	○	49	系統電圧周波数	
20	格納容器内温度	○	50	タービン発電機固定子巻線温度	
21	D/W 内温度計	○	51	発電機，励磁機･相分離母線･変圧器温度	
22	主排気筒放射線モニタ(IC)C	○	52	発電機回転子巻線温度	
23	主排気筒放射線モニタ(SIN)(A･B)	○	53	発電機電力	
24	SRNM ch.A/C,APRM ch.A/C 出力レベル	○	54	排ガス系温度	
25	SRNM ch.B/D,APRM ch.B,RBM ch.B 出力レベル	○	55	タービン軸受温度	
26	SRNM ch.E/G,APRM ch.E,RBM ch.A 出力レベル	○	56	弁グランド漏洩水温度	
27	SRNM ch.F/H,APRM ch.D/F 出力レベル	○	57	制御棒温度記録計	
28	再循環ポンプA/B入口温度	○	58	PCV貫通部計装配管温度	
29	非常用ガス処理系放射線モニタ(IC)(A･B)	○	59	PCV貫通部計装配管温度	
30	非常用ガス処理系放射線モニタ(SIN)(C･D)	○	60	PCV貫通部計装配管温度	

福島第一5号機記録計チャートリスト
（平成23年3月11日～冷温停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】
〇：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済
61	PCV貫通部計装配管温度	
62	所内ボイラA,B給水流量	
63	所内ボイラ蒸気溜圧力･蒸気流量	
64	発電機固定子冷却水電導度記録計	
65	復水脱塩塔出入口導電率	
66	再生系廃液導電率	
67	5,6号機 500KV OFケーブル温度	
68	CRD昇温装置ヒーターTEMP	
69	5,6号機放水口海水温度	
70	蒸気管漏洩検出モニタ	
71	蒸気管漏洩検出モニタ	
72	復水前置ろ過器A出口流量/液位	
73	復水前置ろ過器B出口流量/液位	
74	再循環ポンプ(A)振動	
75	再循環ポンプ(B)振動	
76	RCWサージタンク水位/TCWサージタンク水位	
77	衛帯蒸気排風機及び真空ポンプ排ガス流量	
78	液体プロセス放射線モニタ	
79	排ガス予冷器出口線形放射線モニタ F	
80	タービン衛帯蒸気排ガス放射線モニタ	
81	排ガス予冷器出口放射線モニタ(C･D)	
82	活性炭ホールドアップ塔入口放射線モニタ E	
83	活性炭ホールドアップ塔出口放射線モニタ(A･B)	
84	主蒸気管放射線モニタ	
85	非常用ガス処理系(A)/(B)入口流量	
86	HPCIタービン振動	
87	格納容器雰囲気放射線モニタ(D/W) A/C	
88	格納容器雰囲気放射線モニタ(S/C) B/D	
89	PCV床ドレンサンプ水位/PCV冷却器ドレン流量	
90	格納容器サンプ流量	
91	原子炉冷却材浄化系F/D出口導電率	
92	原子炉水導電率	
93	再循環(A)(B)流量	
94	炉心差圧･ジェットポンプ総流量	
95	復水器ホットウェル水位/ 復水器(B)ホットウェル水位	
96	復水脱塩出口流量/出入口ヘッダ差圧	
97	復水器Aホットウェル出口導電率	
98	復水器Bホットウェル出口導電率	
99	復水器Cホットウェル出口導電率	
100	復水貯蔵タンク水位	
101	復水系出口導電率	
102	低圧復水ポンプ出口溶存酸素濃度	
103	格納容器露点温度	
104	格納容器内酸素濃度	
105	排ガス再結合器 A 温度	
106	排ガス再結合器 B 温度	
107	排ガスエゼクタ出口流量	
108	排ガス予冷器出口温度/排ガス乾燥器出口温度	
109	排ガスサンドフィルタ入口圧力/ 排ガス粒子フィルタ出口圧力	
110	排ガスサンドフィルタ入口通常流量/ 排ガスサンドフィルタ入口高流量	
111	原子炉給水ポンプ出口導電率/ 高圧復水ポンプ出口導電率	
112	HPCP出口･RFP出口溶存酸素/水素	
113	水素濃度	
114	酸素濃度	
115	原子炉水溶存酸素/PH	
116	格納容器機器ドレンサンプレベル	
117	原子炉格納容器ドレンサンプポンプ出口放射線モニタ	
118	主タービン偏心･回転数･加減弁開度･バイパス弁開度	
119	プロセス値	
120	EHC油圧ユニット油面	

福島第一５号機記録計チャートリスト
（平成２３年３月１１日～冷温停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】
○：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済
121	廃液収集タンク･廃液サージレベル	
122	廃液ろ過器流量/液位/温度	
123	廃液サンプルタンク液位	
124	脱塩器出口電導度	
125	床ドレン収集タンク液位計	
126	床ドレンろ過器流量	
127	床ドレンサージタンク液位計	
128	床ドレン濃縮器加熱蒸気戻り/復水器出口導電率	
129	床ドレン濃縮器温度	
130	床ドレン濃縮器入口蒸気流量/入口廃液流量	
131	放射性廃棄物処理系出口放射線モニタ	
132	床ドレン濃縮器密度/液位	
133	凝縮水貯蔵タンク/床ドレンサンプルタンク液位	
134	廃液プラント外放出流量	
135	シャワードレン(A)(B)タンク液位計	
136	洗濯廃液タンク液位(A/B)	
137	廃液中和タンク液位(A)(B)レベル	
138	廃液濃縮器(A)入口廃液流量/入口蒸気流量	
139	廃液中和タンクPH	
140	廃液濃縮器(A)温度（上部/下部/温度差）	
141	廃液濃縮器(A)液位/密度	
142	廃液濃縮器(B)温度（上部/下部/温度差）	
143	廃液濃縮器(B)入口廃液流量/入口蒸気流量	
144	廃液濃縮器(B)液位/密度	
145	廃液濃縮器(A)加熱蒸気戻り/復水器出口導電率	
146	廃液濃縮器(B)加熱蒸気戻り/復水器出口導電率	
147	濃縮廃液貯蔵タンクA/B温度	
148	濃縮廃液貯蔵タンクC温度	
149	フェイズセパレータ(A)(B)液位	
150	廃スラッジサージタンク液位	
151	脱水器トルク	
152	使用済樹脂貯蔵タンク液位	
153	廃スラッジ貯蔵タンク液位	
154	サンプポンプ動作記録計(A)	
155	サンプポンプ動作記録計(B)	
156	洗濯廃液タンク液位	
157	使用済樹脂/廃スラッジ貯蔵タンク液位	
158	濃縮廃液貯蔵タンクA/B/Cレベル	
159	濃縮廃液類排出タンク/廃棄物移送容器液位	
160	廃液ろ過器差圧	
161	CUWろ過脱塩器A出口流量	
162	CUWろ過脱塩器B出口流量	
163	FPCろ過脱塩器A出口流量	
164	FPCろ過脱塩器B出口流量	
165	FPC F/D 出入口導電率	
166	油ドレン･ストームドレンサンプルポンプ吐出流量	
167	排ガス再結合器入口/排ガス気水分離器出口水素濃度	
168	C/D廃液中和タンクレベル計	
169	H/Bばい煙モニタ記録計	
170	主タービン第1,第2軸受軸振動/回転数	
171	主タービン第3,第4軸受軸振動/回転数	
172	主タービン第5,第6軸受軸振動/回転数	
173	主タービン第7,第8軸受軸振動/回転数	
174	主タービン第9,第10軸受軸振動/回転数	
175	T/D RFP(A)C側/反C側軸受振動	
176	T/D RFP(B)C側/反C側軸受振動	
177	M/D RFP(A)C側/反C側軸受振動記録計	
178	M/D RFP(B)C側/反C側軸受振動記録計	
179	HPCP(A)C側/反C側軸受振動記録計	
180	HPCP(B)C側/反C側軸受振動記録計	

福島第一５号機記録計チャートリスト
（平成２３年３月１１日～冷温停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】
〇：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済
181	HPCP(C)C側/反C側軸受振動記録計	
182	SRNM フィルタードペリオドch.A/C	
183	SRNM フィルタードペリオドch.B/D	
184	SRNM フィルタードペリオドch.E/G	
185	SRNM フィルタードペリオドch.F/H	
186	RFP-T(A)振動,偏心,回転数	
187	RFP-T(B)振動,偏心,回転数	
188	廃スラッジ類抜出ポンプ,攪拌ポンプ電流	
189	海生物処理設備 温度記録計(1)	
190	海生物処理設備 温度記録計(2)	
191	海生物処理設備 分析関係記録計	
192	水素/酸素流量	
193	No.1/2 復水脱塩塔入口流量	
194	No.3/4 復水脱塩塔入口流量	
195	No.5/6 復水脱塩塔入口流量	
196	No.7/8 復水脱塩塔入口流量	
197	水処理KP塔出口電導率計	
198	RHR熱交換器入口圧力/温度	
199	廃液ろ過器流量	
200	廃液ろ過器差圧/液位/温度	
201	キャスク保管庫エリア放射線モニタ	
202	5号機放水口放射線モニタ	

福島第一6号機記録計チャートリスト
（平成23年3月11日～冷温停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】
○：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済	No	記録計名称	公表済
1	REACTOR LEVEL	○	31	AUTO DEPRESS/SAFETY VALVE TEMPERATURE（逃し安全弁温度）	○
2	REACTOR LEVEL	○	32	AREA RADIATION MONITORS（エリア放射線モニタ CH.1～20）	
3	POST ACCIDENT MONITORING SYSTEM A（原子炉水位/原子炉圧力）	○	33	AREA RADIATION MONITORS（エリア放射線モニタ CH.21～40）	
4	POST ACCIDENT MONITORING SYSTEM B（原子炉水位/原子炉圧力）	○	34	LIQUID PROCESS RADIATION MONITORS（液体プロセス放射線モニタ）	
5	WIDE/NARROW RANGE WATER LEVEL	○	35	COND ROD DRIVE WIR HEATER SHEA TEMP (CRD昇温度装置制御盤）	
6	REACTOR PRESSURE & TURBINE STEAM FLOW（原子炉圧力/タービン蒸気流量）	○	36	給水溶存酸素/水素	
7	DRYWELL PRESS SUPPR CHAMBER PRESS（ドライウェルサプレッションチェンバ圧力）	○	37	COND & FW CONDUCTIVITY（給水&復水電導度）	
8	PCV PRESS & N2 MAKE-UP FLOW（PCV補給用窒素供給流量/ドライウェル窒素圧力）	○	38	M-RFP(A)(B)BEARINGS TEMP（電動駆動給水ポンプA,B軸受温度）	
9	DRYWELL & SUPP CHAMB PRESSURE（ドライウェル/サプレッションチェンバ圧力）	○	39	T-RFP(A)(B)BEARINGS TEMP（タービン駆動給水ポンプA,B軸受温度）	
10	サプレッションチェンバ液位	○	40	GEN CLG ISOL PHASE BUS & TRANSF TEMP（発電機相分離母線及び変圧器温度）	
11	SUPPRESSION POOL TEMPERATURE（サプレッションプール水温度(A)）	○	41	TURB GEN BRG OIL & WIND TEMP（タービン発電機軸受油温度）	
12	SUPPRESSION POOL TEMPERATURE（サプレッションプール水温度(B)）	○	42	TURB-GEN POWER（タービン発電機出力）	
13	RHR B FLOW/RHR C FLOW/HPCS FLOW（RHR(B)系統流量/RHR(C)系統流量/HPCSポンプ吐出流量）	○	43	排ガス系温度	
14	RHR A FLOW/LPCS FLOW/RCIC FLOW（RHR(A)系統流量/LPCSポンプ吐出流量/RCIC系統流量）	○	44	RECIRC PUMP & MOTOR TEMPERATURE（再循環ポンプ温度）	
15	RHR HX TEMP & REACTOR VESSEL TEMP（残留熱除去系熱交換器温度及び格納容器内温度）	○	45	RECIRC MOTOR WINDINGS TEMP（再循環モータ巻線温度）	
16	AC SYS DRYWELL TEMP（圧力抑制室内不活性ガス温度）	○	46	RECIRC MG SET BEARING TEMPERATURE（再循環M/Gセットベアリング温度）	
17	ドライウェル/ペデスタル内温度	○	47	RECIRC MG SET WINDING TEMP（再循環M/Gセット巻線温度）	
18	SRNM A/C,APRM A/C	○	48	EQUIPMENT AREA DIFFERNTIAL TEMPERATURE（機器エリア温度差…MSIV室とR/B）	
19	SRNM E/G,APRM E,RBM A	○	49	EQUIPMENT AREA AMBIENT TEMPERATURE（機器エリア温度差…MSトンネル室）	
20	SRNM B/D,APRM B/D	○	50	VALVE STEM LEAKAGE DETECTION（弁ステム漏洩温度）	
21	SRNM F/H,APRM F,RBM B	○	51	VALVE STEM LEAKAGE DETECTION（弁ステム漏洩温度）	
22	RECIRC PUMP SUCTION TEMP	○	52	INSIDE PCV VALVE STEM LEAKAGE TEMP（格納容器内弁ステム漏洩温度）	
23	格納容器雰囲気放射線モニタA,C	○	53	T/B VALVE STEM LEAKAGE TEMP（T/B弁ステム漏洩温度）	
24	格納容器雰囲気放射線モニタB,D	○	54	R/B VALVE STEM LEAKAGE TEMP & P'P MOT BRG TEMP（R/B弁ステム漏洩温度及びポンプモータ軸受温度）	
25	STDBY GAS TREATMENT RADIATION MONITOR (I.C)（非常用ガス処理系排ガス放射線モニタA,B）	○	55	RWCU PP'MOT BRG TEMP & CUW MOT BRG TEMP（RWCUポンプモータ軸受温度及び循環水ポンプモータ軸受温度）	
26	SGTS MONITOR(C,D)（非常用ガス処理系放射線モニタC,D）	○	56	HPCP MOT BRG TEMP & ASWP MOT BRG TEMP（HPCPモータ軸受温度及び補機海水ポンプモータ軸受温度）	
27	原子炉建屋タービン建屋排気放射線モニタ	○	57	PCV PENE INST PIPE LEAK TEMP（原子炉格納容器貫通計装配管温度）	
28	REACTOR BUILDING VENT RADIATION MONITOR（原子炉建屋排気プレナム放射線モニタ）	○	58	PCV PENE INST PIPE LEAK TEMP（原子炉格納容器貫通計装配管温度）	
29	REACTOR STEAM FLOW & REACTOR FEEDWATER FLOW（主蒸気流量及び給水流量）	○	59	PCV PENE INST PIPE LEAK TEMP（原子炉格納容器貫通計装配管温度）	
30	MSIV VALVE STEM LEAK TEMP & RHR RHRS PP' MOT BRG TEMP（MSIVステム漏洩及びRHRSポンプモータ軸受温度）	○	60	PCV PENE INST PIPE LEAK TEMP（原子炉格納容器貫通計装配管温度）	

福島第一6号機記録計チャートリスト
（平成23年3月11日～冷温停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】
○：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済	No	記録計名称	公表済
61	PCV PENE INST PIPE LEAK TEMP（原子炉格納容器貫通計装配管温度）		91	COND “A” HOTWELL CONDUCTIVITY（復水器Aホットウェル導電率）	
62	再生廃液出口導電率		92	COND “B” HOTWELL CONDUCTIVITY（復水器Bホットウェル導電率）	
63	C/D DT 出口･入口 μs 復水脱塩塔導電率		93	COND “C” HOTWELL CONDUCTIVITY（復水器Cホットウェル導電率）	
64	GEN SLOT TEMP (RTD 1 TO 24)（発電機スロット温度）みぞ部分		94	COND STORAGE TANK LEVEL	
65	GEN WIND OUT WTR TEMP (TC 1 TO 24)（発電機巻線温度）		95	COND DEMIN OUTLET FLOW & COND DEMIN OUTLET HDR ΔP（復水脱塩塔出口流量及び差圧）	
66	EXCITER STATOR WINDING TEMP（励磁器固定子巻線温度）		96	COND HOTWELL LEVEL（復水器ホットウェル水位）	
67	GEN SLOT TEMP (RTD 25 TO 48)		97	OFF GAS STM PACK EXH & MECH VAC PUMP OUTLET FLOW	
68	GEN WIND OUT WTR TEMP (TC 25 TO 48)		98	CONTAINMENT OXYGEN GAS SAMPLE DEWPOINT（格納容器露点温度）	
69	GEN CORE END TEMP（発電機固定子端温度）		99	PRI CONTAINMENT OXYGEN（格納容器内酸素濃度）	
70	GEN SLOT TEMP (RTD 49 TO 72)		100	OFF GAS RECOMBINER(A)TEMP（排ガス再結合器温度）	
71	GEN WIND OUT WTR TEMP (TC 49 TO 72)		101	OFF GAS RECOMBINER(B)TEMP（排ガス再結合器温度）	
72	SUMP PUMP OPERATION (A)（サンプポンプ動作記録計）		102	OFF GAS H2（排ガス水素濃度）	
73	SUMP PUMP OPERATION (B)（サンプポンプ動作記録計）		103	PRE HEATER INLET FLOW（排ガス予熱器入口流量）	
74	TURBINE BEARING METAL TEMP REC（タービン軸受温度）		104	サンドフィルタ入口圧力/排ガス粒子フィルタ出口圧力	
75	プロセス値 A		105	PARTICULAR FILTER OUTLET FLOW（排ガス粒子フィルタ出口流量）	
76	プロセス値 B		106	D/W FISSOIN PRODUCT MONITOR（核分裂生成物）	
77	SGTS FLOW（非常用ガス処理系流量）		107	D/W EQUIP D/W FLOOR DRAIN SUMP FLOW	
78	MAIN STEAM LINE RADIATION MONITOR（主蒸気管放射線モニタ）		108	水素濃度(CAMS) A	
79	TURBIN GLAND SEAL EXHAUST RADIATION MONITOR（タービン衛帯蒸気放射線モニタ）		109	酸素濃度(CAMS) A	
80	排ガス放射線モニタ（活性炭ホールドアップ塔出口）		110	水素濃度(CAMS) B	
81	OFF GAS PRE HOLDUP LINEAR RADIATION MONITOR（排ガス放射線モニタ（線形））		111	酸素濃度(CAMS) B	
82	OFF GAS PRE HOLDUP RADIATION MONITOR（排ガス放射線モニタ（対数））		112	GEN FIELD TEMP	
83	排ガス放射線モニタ（減衰管出口）		113	DRYWELL AIR COOLER DRAIN FLOW（ドライウェル空調ドレン流量）	
84	FUEL POOL CONDUCTIVITY（燃料プール導電率）		114	TURBINE ECC SPEED & VV POIST TURB ECC/SPEED/CV POS（タービン偏心/回転数/加減弁,バイパス弁総開度）	
85	CLEANUP OUTLET CONDUCTIVITY（CUW ろ過脱塩器出口導電率）		115	DRYWELL DRAIN SUMP MONITOR（ドライウェルドレンサンプモニタ）	
86	CLEANUP INLET CONDUCTIVITY（CUW ろ過脱塩器入口導電率）		116	CF&CD TOTAL DIFF PRESS（復水前置ろ過装置･復水ろ過系･復水脱塩系合計差圧）	
87	CORE PRESS DROP & TOTAL FLOW（炉心差圧及び総流量）		117	水素･酸素流量	
88	RECIRCULATION FLOW（再循環流量）		118	HYDRAULIC POWER UNIT FLUID LEVEL	
89	RECIRC PUMP MOTOR (A) VIBRATION（再循環ポンプモーター(A)振動）		119	WASTE COLLECTOR TANK A/B LEVEL（廃液収集タンク水位）	
90	RECIRC PUMP MOTOR B VIBRATION		120	WASTE COLLECTOR TANK C LEVEL（廃液収集タンク水位）	

福島第一6号機記録計チャートリスト

（平成23年3月11日～冷温停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】
○：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済
121	Tb FILTER FEED FLOW（トラベリングベルトフィルター給水流量）	
122	Tb FILTER D261 TURBICLITY/CONDUCTIVITY （TFBだく度計及び導電率）	
123	Tb FILTER D328 TURBICLITY/CONDUCTIVITY（TFBだく度計及び導電率）	
124	WASTE DEMIN OUT CONDUCTIVITY（廃液脱塩器導電率）	
125	WASTE/DIST DEMIN RADIATION（機器ドレン/蒸留水脱塩器出口放射線モニタ）	
126	WASTE DEMIN OUTLET FLOW/WASTE SUMPLE TANK LEVEL（廃液脱塩器流量及び廃液サンプルタンク水位）	
127	DETERGENT DRAIN TANK A,B LEVEL（除染廃液タンクA,B水位）	
128	CANAL DISCHARGE FLOW（カナル放出流量）	
129	RADWASTE EFFLUENT RADIATION（液体廃棄物処理系出口放射線モニタ）	
130	FLOOR DRAIN NEUT TANK A/B LEVEL（床ドレン中和タンクA,B水位）	
131	FLOOR DRAIN NEUT TANK C LEVEL（床ドレン中和タンクC水位）	
132	CONCENTRATOR(A) DIFF PRESS/PRESSURE（蒸気濃縮器A差圧及び圧力）	
133	CONCENTRATOR(A) FEED/STEAM FLOW（蒸気濃縮器A給水及び蒸気流量）	
134	CONCENTRATOR(A) LEVEL/DENSITY（蒸気濃縮器A水位及び濃度）	
135	H.S.CONDENSATE RETURN CONDUCTIVITY（濃縮器廃液もどり蒸気電導度）	
136	CONCENTRATOR(B) PRESSURE/DIFF PRESS（濃縮器B差圧及び圧力）	
137	CONCENTRATOR DISTILLATE CONDUCTIVITY（濃縮器、凝縮器水電導率）	
138	CONCENTRATOR(B) FEED/STEAM FLOW（濃縮器B給水及び蒸気流量）	
139	CONCENTRATOR(B) LEVEL/DENSITY（濃縮器B水位及び濃度）	
140	CONCENTRATED WASTE TANK A/B LEVEL（濃縮廃液タンクA,B水位）	
141	DISTILLATE DEMIN OUT CONDUCTIVITY（蒸留水脱塩器電導度）	
142	DIST DEMI OUT FLOW/DIST SAMPLE TANK LEVEL（蒸留水脱塩器流量、蒸留水サンプルタンク水位）	
143	SPENT RESIN TANK LEVEL（使用済樹脂タンク水位）	
144	CLEAN UP SLUDGE STORAGE TANK A/B LEVEL（浄化系スラッジタンクA,B水位）	
145	FILTER CAKE HOLDING TANK A/B LEVEL（フィルタースラッジ貯蔵タンクA,B水位）	
146	機器ドレン補助ろ過器入口流量･差圧･逆洗空気流量	
147	機器ドレン補助ろ過器逆洗空気圧力･出口導電率	
148	RWCU F/D A/B FLOW（RWCU ろ過脱塩器出口流量）	
149	FPC ろ過脱塩器A/B出口流量	
150	FPC ろ過脱塩器A/B出口電導度	

No	記録計名称	公表済
151	STATOR COOLING WATER CONDUCTIVITY（固定子冷却水監視盤内導電率計）	
152	WESTE COLLECTOR LEVEL（廃液収集タンク液位）	
153	FLOOR DRAIN NEUT TANK LEVEL（廃液中和タンク液位）	
154	補機冷却水熱交換器海水及び冷却水温度	
155	T/D RFP A 軸受振動	
156	T/D RFP B 軸受振動	
157	M/D RFP A 軸受振動計	
158	M/D RFP B 軸受振動計	
159	HPCP A 軸受振動計	
160	HPCP B 軸受振動計	
161	HPCP C 軸受振動計	
162	TURB TEMP EXP DIFT EXP RFP-T ECC VIB 主タービン温度/伸び/伸び差	
163	TURBINE VIBRATION No.1,2 BRG（主タービン（第1,2）軸受振動/回転数）	
164	TURBINE VIBRATION No.3,4 BRG（主タービン（第3,4）軸受振動/回転数）	
165	TURBINE VIBRATION No.5,6 BRG（主タービン（第5,6）軸受振動/回転数）	
166	TURBINE VIBRATION No.7,8 BRG（主タービン（第7,8）軸受振動/回転数）	
167	TURBINE VIBRATION No.9,10 BRG（主タービン（第9,10）軸受振動/回転数）	
168	TURBINE VIBRATION No.11,12 BRG（主タービン（第11,12）軸受振動/回転数）	
169	蒸気圧力/給水流量	
170	SRNM フィルタードペリオド記録計 A/E	
171	SRNM フィルタードペリオド記録計 B/F	
172	SRNM フィルタードペリオド記録計 C/G	
173	SRNM フィルタードペリオド記録計 D/H	
174	RFP-T (A) 振動,偏心,回転数	
175	RFP-T (B) 振動,偏心,回転数	
176	H/B ばい煙モニタ記録計	
177	復水脱塩塔入口流量 No 1/2 DT	
178	復水脱塩塔入口流量 No 3/4 DT	
179	復水脱塩塔入口流量 No 5/6 DT	
180	復水脱塩塔入口流量 No 7/8 DT	

福島第一6号機記録計チャートリスト
（平成23年3月11日～冷温停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】
〇：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済
181	復水脱塩塔入口流量 No 9/10 DT	
182	原子炉水溶存酸素 PH	
183	RCW/TCW/MGCWサージタンクレベル	
184	EECW冷却水供給温度外気温度	
185	EECW空気冷却器管束出口温度	
186	RHR熱交換器入口圧力/温度	
187	6号機放水口放射線モニタ	

福島第一共用プール・廃棄物処理設備記録計チャートリスト
（平成２３年３月１１日～記録計電源停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】
○：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済
1	FPC系温度	○
2	S/B 換気系モニタ CH A,B	
3	PMB/YDサンプポンプ運転記録	
4	MFB/SPTサンプポンプ運転記録	
5	遠心薄膜乾燥機(B)給液流量	
6	遠心薄膜乾燥機(B)下部温度	
7	濃縮廃液貯蔵タンクA/B/C温度	
8	濃縮廃液貯蔵タンクC温度	
9	水分計ホッパ(B)含水率	
10	造粒固化体移送コンベア放射線モニタ CH1～8	
11	固定型エリア放射線モニタ CH1～24	
12	可搬型エリア放射線モニタ CH25～34	
13	放射線廃棄物集中処理建屋 主排気ダクト放射線モニタ	
14	焼却炉建屋排気放射線モニタA,B	
15	冷却水系放射線モニタ	
16	焼却炉排ガス放射線モニタA,B	
17	造粒固化体貯槽排気放射線モニタ/固化系排気放射線モニタB	
18	S/B エリアモニタ	
19	蒸気だめ圧力/給水溶存酸素	
20	給水流量/供給重油流量	
21	給水流量/供給重油流量	
22	給水流量/供給重油流量	
23	汽胴圧力/蒸気流量	
24	汽胴圧力/蒸気流量	
25	汽胴圧力/蒸気流量	
26	(A)ボイラー缶水PH/ボイラー排ガスO2	
27	(B)ボイラー缶水PH/ボイラー排ガスO2	
28	(C)ボイラー缶水PH/ボイラー排ガスO2	
29	戻り重油流量	
30	戻り重油流量	

No	記録計名称	公表済
31	戻り重油流量	
32	節炭器出口ガス温度	
33	節炭器出口ガス温度	◎
34	節炭器出口ガス温度	
35	(A)ボイラー排ガスSO2/ボイラー排ガスNOX	
36	(B)ボイラー排ガスSO2/ボイラー排ガスNOX	
37	(C)ボイラー排ガスSO2/ボイラー排ガスNOX	
38	機器ドレン脱塩器廃液入口出口導電率	
39	機器ドレン脱塩器廃液出口導電率	
40	第一ろ過器出入口差圧入口流量	
41	第二ろ過器出入口差圧入口流量	
42	第二ろ過器出口濁度	
43	LD加熱器A圧力	
44	LD加熱器A入口蒸気流量/LD濃縮器A入口流量	
45	LD蒸発器A洗剤濃度	
46	LD蒸発器A液位	
47	LD蒸発器A液相/気相温度	
48	LD復水冷却器A出口温度/気水分離器Aドレン温度	
49	床ドレン濃縮器液位	
50	床ドレン濃縮器給液/入口加熱蒸気流量	
51	床ドレン濃縮器温度	
52	床ドレン濃縮器密度	
53	濃縮器B液位（再生廃液濃縮器）	
54	再生廃液濃縮器(B)給液/入口加熱蒸気流量	
55	再生廃液濃縮器(B)温度	
56	再生廃液濃縮器(B)密度	
57	系内負圧圧力	
58	造粒機(B)ロール電力	
59	濃縮廃液給液タンクB/溶解タンク温度	
60	遠心薄膜乾燥機(B)振動	

福島第一共用プール・廃棄物処理設備記録計チャートリスト
（平成23年3月11日～記録計電源停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】
〇：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済
61	造粒固化体貯槽出口温度	
62	造粒固化体貯槽出口湿度	
63	遠心薄膜乾燥機廻り温度	
64	乾燥固化系タンク液位	
65	貯槽換気脱湿塔温度	
66	冷却水系統温度	
67	除染廃液収集,サンプルタンク液位	
68	廃液濃縮系タンク液位	
69	ストームドレンサンプル,シャワードレン収集タンク液位	
70	シャワードレン洗濯廃液系系外放出流量	
71	タンクベント排風機出口流量	
72	ストームドレン処理系統 系外放出流量	
73	洗浄用温水温度	
74	再生廃液供給ポンプ出口PH	
75	再生廃液床ドレン供給ポンプ出口PH	
76	再生廃液床ドレン濃縮器復水器凝縮水導電率	
77	再生廃液床ドレン出口蒸気導電率	
78	LD系タンク液位	
79	集中環境施設洗濯廃液導電率	
80	LD収集ポンプA～E出口導電率	
81	LD収集ポンプA～E出口濁度	
82	LDサンプルポンプ A/B出口導電率	
83	LDサンプルポンプ A/B出口濁度	
84	LD復水冷却器 A/B出口濁度	
85	機器ドレン処理設備 液位	
86	焼却炉(A)各部温度	
87	造粒装置(B)廻り排気湿度/ペレット輸送装置(B)排気湿度	
88	SPT(A)(B)液位	
89	S/B サンプルポンプ運転記録	
90	S/B プール水循環流量	

No	記録計名称	公表済
91	燃焼空気流量/油燃焼空気流量,焼却炉上部温度/焼却炉出口温度	
92	焼却炉上部温度/焼却炉出口温度	
93	焼却炉下部温度/焼却炉中部温度(A)	
94	焼却炉炉内圧力(A)	
95	1次セラミックフィルタA,B差圧/1次セラミックフィルタC,D差圧	
96	1次セラミックフィルタA	
97	2次セラミックフィルタA,B差圧/2次セラミックフィルタC,D差圧	
98	2次 C/F C･D差圧	
99	排ガスフィルタA,B差圧/空気混合部冷却空気流量･排ガス流量	
100	空気混合部冷却流量 排ガス流量	
101	Nox濃度,SO2濃度	
102	トリチウム補修槽出口露点	
103	再生廃液濃縮器(A)/入口加熱蒸気流量	
104	再生廃液濃縮器(A)液位/密度	
105	再生廃液濃縮器(A)入口加熱蒸気 /廃液部温度	
106	再生廃液濃縮器復水器A出口温度/ 気水分離器Aドレン温度	
107	再生廃液濃縮器(A)加熱蒸気ドレン/復水器A凝縮水導電率	
108	再生廃液濃縮器再循環ポンプA電流/A加熱器圧力	
109	遠心薄膜乾燥機 供給タンク液位	
110	遠心薄膜乾燥機(A)供給流量/ヘッドタンク液位	
111	遠心薄膜乾燥機(A)電力/回転数	
112	遠心薄膜乾燥機(A)出口温度	
113	遠心薄膜乾燥機(A)抽気ライン圧力	
114	粉体移送機電流	
115	粉体供給機電流	
116	混合機混合物重量	
117	混合物排出機電流	
118	混合物供給機電流	
119	混練機電力	
120	押出機電力	

福島第一共用プール・廃棄物処理設備記録計チャートリスト

（平成23年3月11日～記録計電源停止まで）

平成26年12月16日現在

【凡例】
○：HPなどでこれまでに公表済
◎：原子力情報コーナーでこれまでに公表済
●：原子力情報コーナーに今回追加で公表

No	記録計名称	公表済
121	返送物排出機電流	
122	ペレットコンベア電流	
123	遠心薄膜乾燥機(A)各部温度	
124	造粒機器各部温度	
125	混合機電力	
126	混合機混合物温度	
127	洗浄廃液蒸発機各部温度	
128	廃棄物移送容器液位/廃棄物移送容器廃液圧送用空気圧力	
129	廃スラッジ類/濃縮廃液受タンク液位	
130	固化系排気放射線モニタA	
131	補助ろ過器出入口差圧/入口流量	
132	燃焼空気流量･油燃焼空気流量/焼却炉上部温度･焼却炉出口温度	
133	焼却炉上部温度	
134	焼却炉下部温度･焼却炉中部温度/焼却炉炉内圧力	
135	焼却炉炉内圧力	
136	1次セラミックフィルタ(B)-A,B差圧/1次セラミックフィルタ(B)-C,D差圧	
137	1次 C/F C･D差圧	
138	2次セラミックフィルタ(B)-A,B差圧/2次セラミックフィルタ(B)-C,D差圧	
139	2次 C/F C･D差圧	
140	排ガスフィルタA,B差圧/空気混合部冷却空気流量･排ガス流量	
141	MSW(B) 空気混合部冷却空気/排ガス流量	
142	可燃性雑固体廃棄物焼却設備温度	
143	固定型エリア放射線モニタ CH35～37	
144	雑固体廃棄物減容処理建屋放射線モニタ CH1～6	
145	HTIプロセス放射線モニタ	
146	排気筒流量,排ガス濃度	
147	高温焼却炉圧力,排ガス流量	
148	高温焼却炉設備温度	
149	高圧圧縮設備局所排気放射線モニタ	
150	排ガスブロワ(B)振動	

No	記録計名称	公表済
151	混練機入口/混練機出口放射線モニタ	
152	排ガスブロワ(A)振動	
153	共用プール補機冷却系放射線モニタA,B	
154	運用補助共用施設排気放射線モニタA,B	
155	エリア放射線モニタ CH1～7	
156	キャスク表面温度	
157	非放射性ストームドレンサンプポンプ運転記録	
158	SFP/B SS系タンク液位	
159	SFP/B LCW･HSD受タンク液位	
160	SFP/B RWサンプポンプ運転記録	
161	共用プール補給水貯蔵槽水位	
162	FPC熱交換器･FPMUWポンプ出口導電率	
163	FPCポンプF/D(A)/(B)出口導電率	
164	EECW空気冷却器管束出口温度	
165	FPCW冷却水温度調節弁(A)出口温度	
166	FPCW冷却水温度調節弁(B)出口温度	
167	EECW冷却水供給温度･外気温度	
168	FPCろ過脱塩器(A)出口流量	
169	FPCろ過脱塩器(B)出口流量	
170	トリチウム捕集槽出口露点	
171	LD加熱器B圧力	
172	LD加熱器B入口蒸気流量/ LD濃縮装置B入口流量	
173	LD蒸発缶B液位	
174	LD蒸発缶B液相温度	
175	LD復水冷却器B出口温度	
176	MSW(A) CO/O2計濃度	
177	MSW(B) CO/O2計濃度	
178	MSW(A) 焼却炉下部温度/焼却炉中部温度/焼却炉炉内温度	
179	MSW(A) NOx濃度/SO2濃度/排ガスブロワ振動	