

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月22日	2月22日	2月22日	2月22日
採取時刻	12:05	11:40	12:00	11:45
Cs-134(約2年)	590	18	210	23
Cs-137(約30年)	2,900	73	940	120
全	3,700	97	3,700	150
H-3(約12年)	960	1,100	220	210

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

