
福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて



福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位:Bq/L

	A排水路排水口							物揚場排水口						
採取日	7月29日	7月30日	7月31日	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	7月29日	7月30日	7月31日	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日
採取時刻	7:55	7:00	8:30	7:00	7:00	7:00	7:00	7:35	7:00	7:00	7:00	7:30	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	0	0	0.5	3.5	1.5	4.5	0	0	0	0.5	3.5	1.5	4.5	0
流量(m³/秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	2.5	1.6	1.3	1.3	1.4	1.5	0.85	ND(0.8)	ND(0.5)	ND(0.6)	1.3	ND(1.0)	ND(0.6)	ND(0.7)
Cs-137(約30年)	11	10	6.7	9.2	7.3	8.9	6.6	2.4	2.4	2.3	5.9	1.9	2.9	2.6
全β	17	15	17	14	11	14	17	ND(3.5)	5.3	3.3	11	ND(3.7)	4.2	5.1
H-3(約12年)	_	-	_	-	-	ND(7.2)	_	-	-	-	-	-	13	-

単位:Bq/L

								年位:04/ L						
	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
採取日	7月29日	7月30日	7月31日	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	7月29日	7月30日	7月31日	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日
採取時刻	7:00	7:00	9:15	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	0	0	0.5	3.5	1.5	4.5	0	0	0	0.5	3.5	1.5	4.5	0
流量(m³/秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	1.5	1.8	1.5	4.3	2.0	2.4	2.4	ND(0.6)	ND(0.7)	ND(0.8)	ND(0.9)	ND(0.8)	ND(0.9)	ND(0.9)
Cs-137(約30年)	9.2	9.9	9.4	29	10	13	14	ND(0.7)	ND(0.8)	ND(0.8)	3.5	ND(0.7)	0.90	ND(0.8)
全β	15	15	17	50	17	21	20	ND(3.5)	ND(4.0)	ND(3.3)	13	ND(3.7)	ND(3.0)	ND(3.3)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	-	ND(7.2)	_

- *太枠内が今回公表データ。他は8月4日までにお知らせ済み。
- * 測定対象外の項目は「一」と記す。
- *NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

<前回公表までの最高値>

単位:Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全 β	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

^{*}カッコ内は、各値の採取日を示す。