

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日
採取時刻	6:55	7:10	7:00	7:15
Cs-134(約2年)	200	410	110	13
Cs-137(約30年)	1,100	2,300	510	100
全	1,300	4,700	3,200	270
H-3(約12年)	ND(110)	950	280	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

