

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月30日	12月30日	12月30日	12月30日
採取時刻	6:35	6:45	6:40	6:50
Cs-134(約2年)	880	230	180	13
Cs-137(約30年)	5,500	1,400	1,200	59
全β	6,600	3,600	3,500	170
H-3(約12年)	600	750	230	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

