

< 参考資料 >
平成26年3月7日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所 地下水バイパス揚水井詳細分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井	
	No.1	No.12
採取日	平成26年3月4日	平成26年3月4日
採取時刻	9:40	10:35
Cs-134(約2年)	ND(0.74)	ND(0.63)
Cs-137(約30年)	ND(0.67)	ND(0.63)
全	ND(0.83)	ND(0.83)
H-3(約12年)	16	1,200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。